



**ПРЕДМЕТ: Питања – одговори у вези ЈН бр. ЈНОП бр. Д-6-1/2020-ДБ  
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА  
КЛИМА УРЕЂАЈИ ЗА СЕРВЕР САЛУ  
- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК -**

У складу са чл.63.став 3, Закона о јавним набавкама РС ( 124/12, 14/15 и 68/15) и захтевом једних од потенцијалних понуђача за додатним информацијама и појашњењем везано за јавну набавку **Клима уређаји за сервер салу, ЈНОП бр. Д-6-1/2020-ДБ**, наручилац доставља следеће објашњење

**Питање 1.**

Да ли и на старим (места уградње нових клима уређаја) и на новим локацијама (места где се премештају постојећи клима уређаји) постоје одговарајући канали за уградњу клима уређаја ? Ако не постоје , да ли добављач треба да их обезбеди и укалкулише у цену.

**Одговор:**

На старим локацијама постоје канали,а на новим не.

Да, ако не постоје ,Добављач треба да их обезбеди и укалкулише у цену.

**Питање 2.**

Колика су растојања између спољашњих и унуташњих јединица ?

**Одговор:**

Растојање је између 6 и 15 метара.

**Питање 3.**

Да ли се при премештању постојећих уређаја користи постојећа инсталација или треба нова (колика је дужина) ?

**Одговор:**

Приликом премештања постојећих уређаја користи се постојећа инсталација.

**Питање 4.**

С обзиром да се постојеће спољашње јединице монтирају на 5. спрат ,да ли постоји нека тераса или сл., одакле се могу монтирати или је потребна скела, платформа...?

**Одговор:**

Да, постоји. Потребне су мердевине.

